

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево



/Гайнанова В.Р./
Ф. И.О.

« 21 » июня 2016 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ___ от « 21 » июня 2016 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446450, Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 18. Телефон: 8(846-56)22373, phv-sch1@ya.ru

Директор Гайнанова Василия Рафгатовна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 18

2. **Ведомственная принадлежность** министерство образования и науки Самарской области

3. **Вид деятельности**

образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная) *

5. **Объем предоставляемых услуг** 690

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** отдельно стоящее, 3 этажа (все 3 этажа), кирпичное здание

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. **Количество и назначение входов** 1 (основной), 7 (запасных)

8. **Год постройки** 1992

9. **Год последней реконструкции** _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Школьный автобус ПАЗ-32053-70 (4 автобуса) КАВ3-397653 (1 автобус)		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		нет
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):		да			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	да	К, О		$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному)					

	входу в здание (для доступа в зону оказания услуг);					
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	нет	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	*Перепад высот бордюров, боковых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	нет	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	нет	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	да	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	нет	К		

Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
Открытая лестница		да			
Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	да	О, С		
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	да	О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие	да	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	да	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	да	О, С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
не травмирующие окончания	наличие	нет	О		
- высота поручней	0,9 м	нет	О		
Пандус на рельефе					
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		

-* горизонтальные завершения поручия	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	нет	К, О		
Разворотные площадки:		нет			
- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно				
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	да	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С		

*Навес	наличие	нет	К, О		
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	да	К, О, С		
		да			
Информация об объекте	наличие	да	Г		
Лестница наружная	наличие	да			
Нескользящее покрытие	наличие	да	О, С		
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
		нет			
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	нет	О, С		
- не травмирующие окончания поручней	наличие	нет	О, С		
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	О, С		
Пандус наружный	наличие	нет			
Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К		
Угол уклона	≤ 5°	нет	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	нет	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		

Разворотные площадки:		нет			
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	нет	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
Нескользкое покрытие	наличие	нет	К, О		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	да	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$	да	К, О		

	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	да	К		
--	--	--	----	---	--	--

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		

Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О	
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	К	
- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет		
- стационарный	наличие	нет	К	
- мобильный	наличие	нет	К	
Коридоры/холлы		да		
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	да	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	да	К	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К, О	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	К, Г	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	да	К, Г	
*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	
*Тактильная схема	наличие	нет	С	
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	

- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина -	0,6 м	нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
- на высоте	0,9 м	нет	О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	≥ 0,3 м	нет	О, С		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С		
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
Лифт пассажирский	наличие	нет			
Кабина:		нет			
- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	нет	К		
- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м	нет	К		

		для действующих объектов $\geq 0,8\text{м}$				
	-* Поручни	наличие	нет	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	нет	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2\text{ м}$	нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №		нет			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9\text{ м}$	нет	К		
	*Высота порога	отсутствие	нет	К, О		

*Информация тактильная	наличие	нет	С		
Информация визуальная контрастная	наличие	нет	К, О, С, Г		
-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-* высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №		нет			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	нет	К		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
Ширина x глубина	1,5x1,5 м	нет	К		
*Место для сидения	наличие	нет	О		
*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
Доля мест для колясочников	$\geq 2\% 1\%$	нет	К		

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	да	Г		
	Санузел для инвалидов		нет			
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	да	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	да	К		
	Кабины для инвалидов:		нет			
	- количество кабин	> 1 шт.	нет	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	нет	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	нет	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом		нет	К		

(ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м				
* крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Раковина:		нет			
- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К		
- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	нет	К, О		
- опорный поручень	наличие	нет	О		
Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
Душевые		нет			
Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О		
*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О		
Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще- ный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		

размещение на высоте	$\geq 1,5$ м $\text{и} \leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С	
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	ь
Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С	
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные	наличие	нет	К, С, О, Г	

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)