

Отчет

СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево
о проведенной работе по **Предписанию №1/1/1** об устранении нарушений
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара от 19.02.2021 г.

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3
1	Огнетушитель установленный на объекте защиты размечается в подставке, выполненной из горючего материала в группе №7 «Радуга»	Выполнено 28.06.2021 год
2	Не внесены уточнения или разработана вновь декларация пожарной безопасности в связи с изменениями требований пожарной безопасности (декларация № 36427-ТО-00455 от 13.05.2019)	Выполнено 01.09.2021 г.
3	В ходе повторного противопожарного инструктажа не проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей	Выполнено Приказ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево №103-ОД от 01.03.2021 г. Протокол №1
4	Не представлена Программа проведения вводного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением) руководителя	Выполнено Приказ № 207-ОД от 30.06.2021 г.
5	Не представлена Программа проведения первичного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением) руководителя	Выполнено Приказ № 207-ОД от 30.06.2021 г.
6	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте (склад, размещенный на первом этаже)	До 01.09.2021 г. Направлена заявка в МКУ СЭЗиС г.о. Похвистнево от 05.08.2021 г. № 151
7	Не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Выполнено 28.06.2021 г.

Директор ГБОУ СОШ №1
города Похвистнево



В.Р. Гайнанова