

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и  
Камышлинский**

(446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 10; тел. 8(84656) 23393,  
E-mail: 7NDPR@63.mchs.gov.ru)

### **Предписание № 2/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению  
Самарской области средней общеобразовательной школе № 1 города  
Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору) № 2 от 25.01.2021 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

11 ч. 30 мин. 25.01.2021 по 12 ч. 00 мин. 19.02.2021 проведена проверка  
Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя  
главного государственного инспектора по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский  
по пожарному надзору) майор внутренней службы Пятаева Ольга Николаевна

ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево г.о. Похвистнево Самарской области

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: 446455, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Краснопутиловская, 6

совместно с Алексеевой Ольгой Васильевной старшим воспитателем СП «Детский сад Умка»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа <i>(на втором этаже в спальнях помещений первой разновозрастной дошкольной группы и во второй разновозрастной дошкольной группе).</i>	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2021	
2	Не произведена своевременная замена огнетушителя <i>(огнетушитель № 18 находится в неисправном состоянии место установки: второй этаж в спальном помещении во второй разновозрастной дошкольной группе).</i>	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2021	
3	Огнетушители установленные на объекте размещаются в подставках выполненных из горючего материала (фанеры)	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2021	
4	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника <i>(размещенного в помещении склада, расположенного на первом этаже)</i>	подп. в п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2021	
5	Не внесены, уточнения или разработана вновь	ч. 3 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический	01.09.2021	

	<p>декларация пожарной безопасности в связи с изменениями требований пожарной безопасности (декларация № 36427-ТО-00456 от 17.05.2019)</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Приказа МЧС России от 16 марта 2020 года N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"</p>		
6	<p>В ходе повторного инструктажа не проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей</p>	<p>п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»</p>	01.09.2021	
7	<p>Не представлена Программа проведения вводного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением) руководителя</p>	<p>п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 14 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»</p>	01.09.2021	
8	<p>Не представлена Программа проведения первичного инструктажа утвержденная приказом (распоряжением) руководителя</p>	<p>п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 18 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»</p>	01.09.2021	

9	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте, (склад, размещенный на первом этаже)</p>	<p>п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.09.2021	
10	<p>Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудио связи с местом их установки.</p>	<p>абз. 4 п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору майор внутренней службы Пятаева Ольга Николаевна

« 19 » февраля 2021г.



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Гайнанова Василя Рафгатовна, Директор ГБОУ СОШ № 1  
г. Похвистнево г.о. Похвистнево Самарской области

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » февраля 2021 г.