

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «27» сентября 2021 г.
учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
63220061000201054532



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Самара, ул. Галактионовская, 193, Телефон 8 (846) 338-96-06; E-mail: gu@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного надзора)

446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 10, тел. 8(84656)2-33-93, e-mail: 7ndpr@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 63/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы Абросимова Сергея Валерьевича № 63 от «29» июня 2022 года в период с «09» августа 2022 г. по «22» августа 2022 г.

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майором внутренней службы Пятаевой Ольгой Николаевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 18

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Гайнанова Василя Рафгатовна, директор ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено наличие на противопожарной двери приспособления для самозакрывания (в пищеблоке в складском помещении)	п. 24 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	09.08.2023	
2.	Не обеспечивается требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в подвале, в межэтажном перекрытии подвального помещения и первого этажа)	п. 15 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	09.08.2023	
3.	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 6, 30, 56 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	09.08.2023	
4.	Допущено хранение в подвальном помещении мебели и других горючих материалов,	п. 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	09.08.2023	
5.	Допущено складирование в электрощитовой мебели и других горючих материалов	подпункт е п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-	09.08.2023	


		жденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479		
6.	Не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	09.08.2023	
7.	Допущено хранение под лестничными маршами вещей и других горючих материалов (на первом этаже левого крыла)	п. 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	09.08.2023	
8.	Не обозначены на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон (в пищеблоке в складском помещении)	п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	09.08.2023	
9.	Не приняты необходимые меры по защите объекта и находящихся в нем людей от пожара на период отключения систем противопожарной защиты (до устранения неисправности)	п. 55 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	09.08.2023	
10.	Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (в актовом зале)	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	09.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево,
Гайнанова Василия Рафгатовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«22» августа 2022 г.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Пох-
вистневский и Камышлинский управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Самарской области
майор внутренней службы Пятаева О.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«22» августа 2022 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

