

СОГЛАСОВАНО:

Директор ГБОУ СОШ №1
города Похвистнево

подпись

/Гайнанова В.Р./

Ф.И.О.

«02» марта 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Секретарь Самарской областной
общественной организации ВОС
филиала Похвистневской МО ВОС

/Калязина Т.Н./

Ф.И.О.

подпись

«02» марта 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№1 от «02» марта 2026 г.**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446450, Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 18. Телефон: 8(846-56)25057, svu_school1@63edu.ru

Директор Гайнанова Василя Рафгатовна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 18

2. **Ведомственная принадлежность** министерство образования Самарской области

3. **Вид деятельности** образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг** 787
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** отдельно стоящее, 3 этажа (все 3 этажа), кирпичное здание

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. **Количество и назначение входов** 1 (основной), 8 (запасных)

8. Год постройки 1993

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Школьный автобус ПАЗ-32053-70 (4 автобуса)		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		нет
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	да
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	да

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.Вход на территорию (при наличии ограждения):		да			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	да	М3, М4		$\geq 0,9$
	Информация об объекте	наличие	да	М1, М3, М4		
	1.2.Путь к главному (специализированному)					

	входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	Указатели направления движения	наличие	нет	M4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	нет	M4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	M4		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	M2		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	M2		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	M2		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	M2		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	нет	M1, M2, M3, M4		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	нет	M1, M2, M3, M4		
	Места отдыха	наличие	нет	M3, M4		
	1.3.Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	да	M3, M4		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	нет	M4		

Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	М4		
1.4.Открытая лестница		да			
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	да	М1, М2, М3		
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	да	М1, М2, М3		
Единообразная геометрия ступеней	наличие	да	М1, М2, М3		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	да	М1, М2, М3		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	да	М1, М2, М3		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	нет	М1, М2		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М1, М2, М3		
Поручни с двух сторон:					
расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	да	М1, М2, М3		
высота поручней	0,9 м	да	М3		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	М3		
завершающие горизонтальные части поручня	≥ 0,3 м	нет	М1, М2, М3		
1.5.Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	нет	М4		
Угол уклона	≤ 5 °	нет	М4		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3, М4		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	М3, М4		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
- нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М3, М4		

	- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М3, М4		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	М4		
	в верхнем окончании пандуса	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	в нижнем окончании пандуса	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	М3, М4		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	2.1.Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	от 0,7 до 1,1 да			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	да	М1, М3		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	М4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	да	М1, М2, М3, М4		

Навес	наличие	нет	М3, М4		
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	да	М1, М2, М3, М4		
Информация об объекте	наличие	да			
Система вызова помощи	наличие	да	М4		
2.2.Лестница наружная	наличие	да			
Нескользящее покрытие	наличие	да	М1, М2, М3		
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	М2		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	М2		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М1, М2, М3		
Поручни с двух сторон	наличие	да	М1, М2, М3		
- высота поручней	0,9 м	да	М1, М2, М3		
- нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	М1, М2, М3		
- завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	нет	М1, М2, М3		
Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	нет	М1, М2, М3		
2.3.Пандус наружный	наличие	да			
Ширина марша	≥ 1,0 м	да	М4		
Угол уклона	≤ 5 °	да	М4		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	да	М4		
Поручни с двух сторон:	наличие	да	М3, М4		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	да	М3, М4		

- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	да	М4		
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м	да	М3		
- нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	М3, М4		
- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	да	М3, М4		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	да	М4		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	да	М4		
промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	да	М4		
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	да	М4		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	М3, М4		
Нескользкое покрытие	наличие	да	М3, М4		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	М4		
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	М1, М2		
Световой маяк у входа	наличие	нет			
2.4. Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	да	М4		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	М3, М4		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции	да	М3, М4		

		≥0,9 м				
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>каждого</u> <u>элемента</u> < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	да	М4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	<u>наличие</u>	нет	М1, М2		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	3.1.Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М1, М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М1, М2, М3		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	М1, М2, М3		
	- на высоте	0,9 м	нет	М1, М2, М3		
	- нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М1, М2, М3		
	- завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	нет	М1, М2, М3		
	3.2.Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	М4		
	Угол уклона	≤ 5 °	нет	М4		

	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3, М4		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	М3, М4		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	- нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М3, М4		
	- завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	нет	М4		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	М4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	М4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
	- стационарный	наличие	нет	М4		
	- мобильный	наличие	нет	М4		
	3.3.Коридоры/холлы		да			
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	да	М4		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	да	М4		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	нет	М3, М4		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	М4		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	да	М4		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	М1, М2		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет			
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет			

Тактильная схема	наличие	нет	М2		
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	М1, М2, М3, М4		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	М3		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	М4		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	М1, М2		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	М1, М2		
Опорные устройства	наличие	нет	М1, М2, М3		
Контрастная маркировка дверных проемов	наличие	нет	М1, М2		
3.4.Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М1, М2, М3		
Контрастная маркировка	наличие	нет	М1, М2		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	М3		
- на высоте	0,9 м	нет	М3		
- нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4		
- завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	М3		
3.5.Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	М4		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		

	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3, М4		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	М4		
3.6.Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	М1, М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	М1, М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М1, М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М1, М2, М3		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	М1, М2, М3		
	- на высоте	0,9 м	нет	М1, М2, М3		
	- нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М1, М2, М3		
	- завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	≥ 0,3 м	нет	М1, М2, М3		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	М1, М2		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	М1, М2		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
3.7.Лифт пассажирский						
	Кабина:		нет			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве	нет	М4		

		≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4				
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м	нет	M4		
	Зеркало	наличие	нет	M4		
	Поручни	наличие	нет	M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	M1, M2		
	Знак доступности	наличие	нет	M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет	M1, M2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	нет	M1, M2		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена,	Примечание
---------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	-------------------

					реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	4.1.Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет	М4		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	нет	М4		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	4.2.Обслуживание в кабинете №		нет			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	нет	М4		
	Высота порога	отсутствие	нет	М3, М4		
	Информация тактильная	наличие	нет	М2		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	М1, М2, М3, М4		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	М4		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	М1		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	нет	М3		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	М4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	М3, М4		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	4.3.Обслуживание с перемещением в кабинет №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	нет	М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	М4		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	4.4.Кабина индивидуального обслуживания		нет			

	№ (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	нет	M4		
	Место для сидения	наличие	нет	M3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	M3		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	4.5.Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	нет	M4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	M4		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет			
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	M4		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	5.1.Санузел для посетителей	наличие	да			
	5.2.Санузел для инвалидов		нет			
	Знак доступности помещения	наличие	нет	M4		

Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	М2		
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	да	М3, М4		
Направление открывания дверей	наружное	да	М4		
Кабины для инвалидов:		нет			
- количество кабин	> 1 шт.	нет	М3, М4		
- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	М3, М4		
- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	нет	М1, М2, М3, М4		
- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	нет	М1, М2, М3, М4		
Унитаз:					
опорные поручни	наличие	нет	М3, М4		
откидные поручни	наличие	нет	М4		
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	М4		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3		
Раковина:		нет			
- высота раковины	0,75 – 0,85 м	нет	М3, М4		
- опорный поручень	наличие	нет	М3		
- водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	М3, М4		
- водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа	наличие	нет	М3, М4		
- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	М4		
Зеркало поворотное	наличие	нет	М3, М4		
Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной	нет	М4		

		формы				
	Душевые:		нет			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	нет	М3, М4		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	нет	М3, М4		
	- опорный поручень	наличие	нет	М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	М1, М2, М3, М4		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	М1, М3, М4		
	Надписи:	наличие	нет	М1, М3, М4		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	нет	М1, М3, М4		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	нет	М1, М3, М4		
	освещенность	наличие	нет	М1, М3, М4		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	М1, М3, М4		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	М1, М3, М4		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	нет	М1, М3, М4		
	освещенность	наличие	нет	М1, М3, М4		

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	M2		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	M2		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	M2		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	M2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	M2		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет			
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	M2		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	M4		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	M1, M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	M1, M2		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	M1		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	M1, M2, M3, M4		
	*Индукционная система:	наличие	нет			
	стационарная	наличие	нет			
	переносная	наличие	нет			

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью; М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте на 33 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Секретарь Самарской областной общественной организации ВОС филиала
Похвистневской МО ВОС, Калязина Т.Н.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Руководитель СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
Гнедова Н.А.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Старший воспитатель СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
Алексеева О.В.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Методист СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
Морозова Н.П.,
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Старший методист СП ЦДО «Рекорд» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
Калмыкова И.А.,
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
Иванова Т.Н.
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Директор ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,
В.Р. Гайнанова
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Управленческое решение согласовано 02.03.2026 г. (протокол N 1)

Комиссией (название)

рабочей группой по проведению паспортизации объектов образования
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево